



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-кт.Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: kgnadzor@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №65-03ГС

Тульская область, Узловский район, д. Хитрово, д.53к

22.11.2019г.

(дата составления предписания)

(место составления)

Тульская область, Узловский район, д. Хитрово, д.53к

16 час. 00 мин.

(время составления предписания)

(местонахождение юридического лица)

Юридическому лицу
муниципальному казенному дошкольному общеобразовательному
учреждению «Детский сад №36» (МКДОУ «Детский сад №36»)
ИНН 7117010780

Нами, главным государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора Тихоновым Андреем Алексеевичем, государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора Козловым Александром Васильевичем согласно распоряжения №1-1823-р от 28.10.2019г. заместителя руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Бирюкова А.В. в целях государственного контроля надзора за соблюдением требований технического регламента безопасности сетей газораспределения и газопотребления в соответствии с пунктами 1901680866 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления Ростехнадзора с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., утвержденного Руководителем Приокского управления Ростехнадзора и согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО, проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица: муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №36» (МКДОУ «Детский сад №36»), ИНН 7117010780

При проведении проверки присутствовал:

Заведующая муниципальным казенным дошкольным общеобразовательным учреждением «Детский сад №36» (МКДОУ «Детский сад №36»), ИНН 7117010780 *Джауметова Елена Анатольевна*, действующая на основании должностной инструкции от 07.11.2019г.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, которые предписывается устранить в указанные сроки, а именно:


| № | Конкретное описание (существо) выявленного нарушения | Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены) | Срок устранения нарушения |
|---|--|---|---------------------------|
|---|--|---|---------------------------|

| 1 | 2 | 3 | 5 |
|---|---|---|--------------|
| 1 | Эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг технического обслуживания сети газопотребления: отсутствует акт разграничения балансовой принадлежности оборудования или иной документ, определяющий перечень оборудования, подлежащего проведению технического обслуживания | Пункт 71 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870) | 21.02.2020г. |
| 2 | Не определена продолжительность эксплуатации технических и технологических устройств исходя из условия обеспечения безопасности объектов технического регулирования при прогнозируемых изменениях их характеристик и гарантий изготовителя технических и технологических устройств: отсутствуют паспорта на АОГВ-20-1-У зав.№2346 (1982 года выпуска) и АОГВ-23,2-1 зав.№7570 (2002 года выпуска) | Пункт 76 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870) | 21.02.2020г. |

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года №116-ФЗ, статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю юридического лица муниципального казенного дошкольного общеобразовательного учреждения «Детский сад №36» (МКДОУ «Детский сад №36») ИНН 7117010780, расположенного по адресу: Тульская область, Узловский район, д. Хитрово, д.53к, предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки, направить начальнику межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал: ответственный за проведение мероприятия по контролю:

Тихонов Андрей Алексеевич
(ФИО)


(подпись)


Первый экземпляр предписания для исполнения получил лично, с содержанием предписания ознакомлен:

Заведующая муниципальным казенным дошкольным общеобразовательным учреждением «Детский сад №36» (МКДОУ «Детский сад №36»), ИНН 7117010780 , действующая на основании должностной инструкции от 07.11.2019г.

Джауметова Елена Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"22" ноября 2019г.

✓ 
(подпись)